



Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej
w Żorach Sp. z o.o.
44-240 Żory, ul. Dąbrowskiego 20
tel. (32) 43 41 781 fax (32) 43 41 271
NIP 651-16-04-392 Regon 277951456
kapitał zakładowy: 16 033 500,00 zł.



L.dz.MZOZ/DZP/

/2015

Żory, 14.12. 2015r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ (21)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane – przebudowa pomieszczeń segmentu łóżkowego Szpitala Miejskiego w Żorach przy ul. Dąbrowskiego 20, **Nr sprawy 28/DZP/2015**

Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania nadesłane przez uczestników postępowania przetargowego:

Pytanie 1

W kosztorysie budowlanym pozycje 36/37/129/130/222/223/289/290 odnoszą się do zabezpieczenia dylatacji. W dokumentacji wykonawczej – rysunek np. rzut poziomu parteru widoczne są dylatacje o szerokości:

- 10 cm – wewnątrz budynku – podłoga – 5,45 mb , ściana / sufit – 30,65 mb
 - 15 cm – na końcu budynku obok klatki schodowej – podłoga – 2,15 mb , ściana / sufit – 8,45 mb
 - 35 cm – między dwoma budynkami – podłoga – 2,15 mb , ściana / sufit – 8,45 mb
- Sumując dylatacje na parterze wychodzi 57,35 mb natomiast przedmiar na parterze uwzględnia 41,2 mb. Proszę o weryfikację dylatacji na poszczególnych piętrach z podziałem na szerokości dylatacji.

Odpowiedź:

Ilość dylatacji proszę przyjąć zgodnie z odpowiedzią na pytania nr 19

Pytanie 2

Dokumentacja wykonawcza – rysunek 17 – zestawienie okien wewnętrznych. Kosztorys budowlany nie uwzględnia dostarczenia i montażu stolarki okiennej. Proszę o uzupełnienie kosztorysu.

Odpowiedź:

Proszę wprowadzić do przedmiaru na roboty budowlane pozycję nr 83a i treści: " Okna wewnętrzne PCW o powierzchni ponad 1.5 m2; szyba bezpieczna, hartowana, przezroczysta wg dokumentacji projektowej" w ilości $(2,05 \times 0,9) \times 4 = 7,38 \text{m}^2$ i wycenić w oparciu o katalog KNR-W 2-02 1018-04

Z poważaniem:
Prezes Zarządu
mgr Katarzyna Siemieniec