



Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej
w Żorach Sp. z o.o.
44-240 Żory, ul. Dąbrowskiego 20
tel. (32) 43 41 781 fax (32) 43 41 271
NIP 651-16-04-392 Regon 277951456
kapitał zakładowy: 16 033 500,00 zł.



L.dz.MZOZ/DZP/

/2015

Żory, 23.12. 2015r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ (26)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane – przebudowa pomieszczeń segmentu łóżkowego Szpitala Miejskiego w Żorach przy ul. Dąbrowskiego 20, **Nr sprawy 28/DZP/2015**

Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania nadesłane przez uczestników postępowania przetargowego:

Pytanie 1

Przedmiar – branża elektryczna, dział 21 : INSTALACJA OSWIETLENIA, występują znaczne różnice między przedmiarem, zestawieniem materiałów oraz dokumentacją rysunkową:

1. brak w zamieszczonych przedmiarach oprav:

- oprawa M w ilości 31 kpl.

- oprawa D1 w ilości 4 kpl.

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru

Odpowiedzi:

-Oprawa typu M występuje w przedmiarach w pozycji nr. 21. 3 w ilości 20 sztuk oraz na rysunkach E-26 - 12 sztuk , E-27 - 4 sztuki, E-28 -4 sztuki = razem 20 sztuk.

-Oprawa typu D1 ujęta jest w pozycji 21.2 .

2. Wszystkie oprawy D na rysunkach są o symbolu SP6.414 IP54 z modułem awaryjnym jak i bez , natomiast w przedmiarach są podzielone i opisane jako:

- oprawy świetlówkowe SD418 EVG IP40 nastropowa

- oprawy świetlówkowe SD418 EVG IP40 nastropowa z modułem awaryjnym 2h

- oprawy świetlówkowe SDS418 EVG IP54 nastropowa

- oprawy świetlówkowe SDS418 EVG IP54 nastropowa z modułem awaryjnym 2h

Prosimy o wyjaśnienie, czy należy się opierać na symbolice z dokumentacji projektowej czy z przedmiaru ?

Odpowiedź:

Proszę opierać się na symbolice z dokumentacji projektowej.

W załączeniu przesyłamy zaktualizowany przedmiar na roboty elektryczne.

Z poważaniem:
Prokurent
Witold Nowak