



Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej  
w Żorach Sp. z o.o.  
44-240 Żory, ul. Dąbrowskiego 20  
tel. (32) 43 41 781 fax (32) 43 41 271  
NIP 651-16-04-392 Regon 277951456  
kapitał zakładowy: 16 033 500,00 zł.



L.dz.MZOZ/DZP/ /2015

Żory, 14.12. 2015r.

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ (9)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane – przebudowa pomieszczeń segmentu łóżkowego Szpitala Miejskiego w Żorach przy ul. Dąbrowskiego 20, **Nr sprawy 28/DZP/2015**

Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania nadesłane przez uczestników postępowania przetargowego:

#### **Pytanie 1**

Prosimy o podanie długości dla instalacji **próżni** od maszynowni próżni do miejsca urwanej instalacji na rysunku instalacji gazów medycznych nr 1 (piwnica).

**Odpowiedź:**

**Należy przyjąć 60 mb**

#### **Pytanie 2**

Prosimy o podanie długości dla instalacji **tlenu** od rozprężalni tlenu do miejsca urwanej instalacji na rysunku instalacji gazów medycznych nr 1 (piwnica).

**Odpowiedź:**

**Należy przyjąć 70 mb**

#### **Pytanie 3**

W przedmiarze gazów medycznych brak zestawu sufitowego 2-stanowiskowego dla II piętra. Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie należy wycenić dla sali pooperacyjnej nr 3.9 zestaw sufitowy 2-stanowiskowy.

**Odpowiedź:**

**Tak należy.**

#### **Pytanie 4**

Prosimy o potwierdzenie, że w pomieszczeniach nr: **2.9** (sala wzm.nadz.), **3.9** (sala pooperac.) należy wycenić podwójne punkty poboru na stanowisko łóżkowe.

**Odpowiedź:**

**Tak należy.**

### **Pytanie 5**

Prosimy o podanie wyposażenia dodatkowego jakie należy wycenić dla paneli nadłóżkowych oraz sufitowych w pomieszczeniach nr: **2.9** (sala wzm.nadz.), **3.9** (sala pooperac.) typu: szyny, wyciągniki kroplówek itp.

**Odpowiedź:**

**Opisane w projekcie wykonawczym,**

### **Pytanie 6**

Na projekcie gazów medycznych brak instalacji sprężonego powietrza. Instalacja ta powinna być doprowadzona do pomieszczeń nr: **2.9** (sala wzm.nadz.); **3.9** (sala pooperac.); **3.31, 3.21, 2.33** (gab. zabiegowy). Czy w ofercie należy wycenić instalację sprężonego powietrza do wyżej wymienionych pomieszczeń?

**Odpowiedź:**

**Przedmiotem przetargu jest instalacja tlenu i próżni. W przypadku uszkodzenia bądź konieczności demontażu istniejącej instalacji sprężonego powietrza ,należy ją odtworzyć i doprowadzić do wyżej wymienionych pomieszczeń – co będzie przedmiotem odrębnej umowy.**

### **Pytanie 7**

Jeśli w ofercie należy wyceniać instalację sprężonego powietrza, to prosimy o przekazanie projektu zawierającego:

- przedmiar lub długość instalacji dla poszczególnych średnic
- lokalizację źródła lub miejsca wpięcia się do istniejącej instalacji z określeniem średnicy rur w miejscu wpięcia
- projekt źródła jeśli nie ma istniejącego (schematy, rysunki opisy techniczne)

**Odpowiedź:**

**Odbudowa instalacji sprężonego powietrza będzie przedmiotem odrębnej umowy.**

### **Pytanie 8**

Jeśli w ofercie należy wycenić instalację sprężonego powietrza, to prosimy o informację czy w gab. zabiegowych nr **3.31, 3.21, 2.33** należy wycenić instalację odciągu gazów poanestazyjnych z wyprowadzeniem na zewnątrz przez ścianę?

**Odpowiedź:**

**Nie należy wycenić instalacji odciągu gazów w gabinetach zabiegowych nr 3.31, 3.21, 2.33.**

Z poważaniem:  
Prezes Zarządu  
mgr Katarzyna Siemieniec