




Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej
w Żorach Sp. z o.o.
44-240 Żory, ul. Dąbrowskiego 20
tel. (32) 43 41 781 fax (32) 43 41 271
NIP 651-16-04-392 Regon 277951456
kapitał zakładowy: 16 033 500,00 zł.



L.dz.MZOZ/DZP/0614 /2016

Żory, 09.03.2016r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ (1)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane – wymiana wewnętrznej instalacji wodnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w segmencie Szpitala Miejskiego w Żorach Nr 04/DZP/2016.

Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania nadesłane przez uczestników postępowania przetargowego:

Pytanie 1

W specyfikacji technicznej w pkt 5 – Wykonanie instalacji wod-kan w ppkt 5.1 zapisano „montaż rurociągów wodnych z rur wielowarstwowych PE-RT/AL./PE-RT łączonych przy pomocy kształtek zaprasowanych i stalowych ocynk. „„,natomiast w przedmiarze „wymiana instalacji” brak nakładów na montaż rur ocynkowanych. Prosimy o wyjaśnienie lub korektę przedmiaru.

Odpowiedź:

Zapis w specyfikacji technicznej należy potraktować jako przykładowy. Kosztorys ofertowy należy wykonać w oparciu o przedmiar .

Pytanie 2

W specyfikacji technicznej w pkt 5 – Wykonanie instalacji wod-kan w ppkt 5.1 zapisano „montaż rurociągów wodnych z rur wielowarstwowych PE-RT/AL./PE-RT i stalowych ocynk. „„,natomiast w przedmiarze „wymiana instalacji” zaliczono montaż rur PP zgrzewanych stal. Prosimy o wyjaśnienie lub korektę przedmiaru.

Odpowiedź:

Kosztorys ofertowy należy wykonać w oparciu o przedmiar – w tym przypadku wycenić instalację z rur PP zgrzewanych.

Pytanie 3

W specyfikacji technicznej w pkt 5 – Wykonanie instalacji wod-kan w ppkt 5.5 i 5.6 zapisano „że instalacje wodną należy poddać dezynfekcji i płukaniu i przedstawić pozytywny wynik badania bakteriologicznego wody – w przedmiarze „wymiana instalacji” brak nakładów na montaż na ten zakres robót. Prosimy o wyjaśnienie lub korektę przedmiaru.

Odpowiedź:

Brakujące pozycje zostały uzupełnione w zaktualizowanym przedmiarze robót. Kosztorys ofertowy należy wykonać na podstawie zaktualizowanego przedmiaru branży instalacyjnej. W załączeniu :” Przedmiar \ aktualizacja”.

Z poważaniem:

PREZES ZARZĄDU
Stemianek
mgr Andrzej Stemianek

Umieszczono na stronie internetowej 09/03/2016r.

