




Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej
w Żorach Sp. z o.o.
44-240 Żory, ul. Dąbrowskiego 20
tel. (32) 43 41 781 fax (32) 43 41 271
NIP 651-16-04-392 Regon 277951456
kapitał zakładowy: 16 033 500,00 zł.



L.dz.MZOZ/DZP/6634 /2016

Żory, 14.03.2016r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ (2)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane – wymiana wewnętrznej instalacji wodnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w segmencie Szpitala Miejskiego w Żorach Nr 04/DZP/2016.

Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania nadesłane przez uczestników postępowania przetargowego:

Pytanie 1

W przedmiarze „wymiana instalacji wodnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej „ w poz. 57, 62, 64,67, 69, 71,73 występują urządzenia białego montażu opisane jako „materiały z odzysku”. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na „materiały z odzysku”, a jedynie na ich montaż.

Odpowiedź:

Gwarancja udzielona przez Wykonawcę nie będzie obejmowała materiałów z odzysku.

Pytanie 2

W przedmiarze „wymiana instalacji wodnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej „ nie zaznaczono, które z urządzeń białego montażu są przeznaczone dla niepełnosprawnych. Prosimy o informację czy w ramach tego zamówienia publicznego będą wymieniane urządzenia białego montażu są przeznaczone dla NPS, jeżeli tak to prosimy o ich wyodrębnienie (WC, umywalki z bateriami, pochwyty dla NPS, brodzik z baterią dla NPS i pochwyty dla NPS – białymi czy nierdzewnymi, siedzisko prysznicowe dla NPS, itp) i uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Zakres prac nie obejmuje wymiany urządzeń dla osób niepełnosprawnych.

Pytanie 3

W przedmiarze „wymiana instalacji wodnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej „ w poz. 58,59,60,61,63,72 zaliczono baterie – prosimy o określenie wymagań dotyczących wymienianej armatury, którą ma dostarczyć Wykonawca (czy z głowicą ceramiczną, czy czasowe, czy termostatyczne, czy standardowe, czy lekarskie) i uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Należy wycenić baterie jednouchwytowe - standardowe.

Z poważaniem:

PREZES ZARZĄDU
Dobrowolna
mgr Katarzyna Siemieniec

Umieszczono na stronie internetowej 14/03/2016r.